

[별지#1. 측정결과]

시료수량 1개	측정일 2021 2. 4.	장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 용역 계약					
시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cm ²)	검출석면의 종류	
측정 결과	A9	폐기물 반출구	지역시료펌프/1	10	2021.2.4. (별지#2참조)	0.0018	-
	A0	공시료(blank)	-	-	-	0	-
※ 측정장비는 배터리식 지역시료펌프 1대로 순환측정 실시함							
						기준값 : 0.01개/cm ²	

[별지 #2. 측정 지점 별 비산측정 사진]

측정일 2021. 2. 4.		장곡초 석면농도측정 및 비산정도 측정 영역 계약		
측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고	
			결과값(개/cm ³)	
A9. 폐기물 반출구			기준값 (0.01개/cm ³) 만족	
사업장 외부반출	측정 시작 시간 : 15 : 20	측정 종료 시간 : 16 : 00	0.0018	
A0. 공시료	-	-	-	
Blank	-	-	0	